

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

TEM Catez d. d.
Tovarna Elektromateriala Catez d.d
Catez 13
8212 VELIKA LOKA
SLOWENIEN

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Installationsschalter
Installation switch

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60669-1 (VDE 0632 Teil 1):2003-09; EN 60669-1:1999 + A1:2002



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 1594800-1610-0002 / 81724

File ref.:

Ausweis-Nr. 40007241

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2003-08-04

(letzte Änderung/updated 2007-02-07)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

TEM Catez d. d. Tovarna Elektromateriala Catez d.d, Catez 13, 8212 VELIKA LOKA, SLOWENIEN

Aktenzeichen / *File ref.*

1594800-1610-0002 / 81724 / FG31 / ZI

letzte Änderung / *updated*

2007-02-07

Datum / *Date*

2003-08-04

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40007241.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40007241.

Installationsschalter *Installation switch*

Typ(en) / *Type(s)*:

SM.1

SM.2

SM.6

SM.7

Bemessungsspannung

Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom

Rated current

16AX

Schaltungsnummer

Switch pattern No.

1, 2, 6, 7

Anbringungsart

Method of mounting

Unterputz

flush-type

Schutzart

Degree of protection

IP20

Ausführung(en)

Construction(s)

Schraubklemmen

Screwterminals

Weitere Angaben siehe Anlage

Further information see

appendix

Nr. 1

no. 1

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40007241 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

TEM Catez d. d. Tovarna Elektromateriala Catez d.d, Catez 13, 8212 VELIKA LOKA, SLOWENIEN

Aktenzeichen / File ref.

1594800-1610-0002 / 81724 / FG31 / ZI

letzte Änderung / updated

2007-02-07

Datum / Date

2003-08-04

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40007241.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40007241.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG**.

This Marks Approval is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and shows the conformity with the said standards as defined by the EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG31
Section FG31

i.A. L. Kul

i.A. Meyer

